



№ 19

18 марта 2014 г.

ДЕТСКАЯ

Начальнику
Отделения надзорной деятельности
по Орджоникидзевскому району
МО «город Екатеринбург»
Нигаматьянову А.А.

МУЗЫКАЛЬНАЯ

Уважаемый Альберт Аптельбарыйевич!

ШКОЛА № 5

Настоящим письмом довожу до Вашего сведения отчет о выполнении предписания Отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») от 28.02.2014 г. № 7-45/1/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

ИМЕНИ

1. **Открывание дверей из актового зала осуществляется не по ходу эвакуации людей ППР в РФ п.64. Срок выполнения до 10.07.2014.**

Проведен демонтаж дверей из актового зала и их монтаж с открытием по ходу эвакуации людей по направлению к кабинету ритмики.

В.В.ЗНАМЕНСКОГО

2. **Монтаж автоматической пожарной сигнализации выполнен с нарушениями требований нормативных документов. Допускается использование тепловых пожарных извещателей (каб. №13, кладовая уборщицы, каб.16, гардероб для преподавателей, кабинет завхоза) ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» ст. 46, НПБ 110-03 п.3, табл. 1 п.9., НПБ 88-01 прил.12 п.3. Срок выполнения до 10.07.2014.**

620017

Проведена замена 5 тепловых датчиков в указанных помещениях на дымовые. Кроме них произведена замена 9 тепловых датчиков на дымовые в других помещениях школы.

ЕКАТЕРИНБУРГ

3. **Помещение не оборудовано огнетушителями, соответствующими классу пожара. Не обосновано применение углекислотных огнетушителей ППР в РФ п.465. Срок выполнения до 10.07.2014.**

Проведена замена единственного углекислотного из 6 огнетушителей на порошок. В настоящее время в учреждении используются только порошковые огнетушители.

УЛ.БАУМАНА 20

Директор МБОУК ДОД
«ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского»



С.А.Акатьев

ТЕЛ. 3521744, 3521738

Получено Череванов А.А.
18.03.14г.