

№ 110-2020

Дата выдачи: «23» июня 2020г.

ПАСПОРТ
доступности объекта в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева».

Объект:

628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра,
город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1.

г. Нефтеюганск 2020 г.

Содержание:

1. *Общие сведения об объекте;*
2. *Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения);*
3. *Состояние доступности объекта;*
4. *Управленческое решение (план работ по адаптации):
Экспертное заключение;*
5. *Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта в сфере дополнительного образования;*
6. *Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования;*
7. *Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в сфере дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов;*
8. *Особые отметки;*

Приложения:

- Приложение А.1 - АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №110-2020 от 23.06.2020 г;
- Приложение А.2 – АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №110-2020 от 23.06.2020 г;
- Приложение А.3 - Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг;
- Приложение А.4- График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.tisugra.admhmao.ru;
- Копии Сертификатов специалистов, аккредитованных в качестве экспертов;

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева»	
1.2.	Адрес объекта	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО - Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Площадью 1120,4 кв. м., образовательная деятельность осуществляется на 3-х этажах;
		наличие прилегающего земельного участка	Да/2562 кв.м.
1.4.	Год постройки здания	1979;	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	2002 г. реконструкция (ввод в эксплуатацию мансардного этажа)	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	Нет данных;
		капитального	Ведутся ПИР по утеплению мансардного этажа;
1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» (МБУ ДО "ДМШ им. В. В. Андреева")	
1.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО - Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	X
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	X
		негосударственная	
1.11.	Территориальная	федеральная	

	принадлежность	региональная	
		муниципальная	X
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
		Адрес	Российская Федерация 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 5-й микрорайон, 11
		Телефон	8(3463) 27-63-19
		e-mail:	kultura@admugansk.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения).**

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	X (дополнительное образование детей и взрослых)
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Дополнительное образование детей и взрослых, прокат музыкальных инструментов, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	
		С проживанием	

		На дому	
		Дистанционно	X
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120 человек;
		Вместимость	120 человек;
		Пропускная способность	600 человек;
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	X
		Нет	

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Гагарина» по направлению к улице Набережная городским общественным транспортом, автобус № 1А, 11; ООТ «Горбольница» по направлению к улице Ленина общественным транспортом, автобус № 2,3,4Ю
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Городской общественный транспорт, автобус: № 3,3к,4Ю,1А;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Гагарина» до объекта -207м; ООТ «Горбольница» до объекта-287м	
Время движения пешком (мин.)	3-6 мин.;	
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;	
Перекрестки:	Нерегулируемые	
	Регулируемые	X
	Со звуковой сигнализацией	
	С таймером	X
	Нет	
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X, перепады проезжей и пешеходной зоны, спуски, лестницы, подъемы;
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>В том числе категории инвалидов:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ (Г-ч) ВНД (Г-п)
6	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У) ВНД (С, К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. *Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:*

«ВНД» - объект временно недоступен: доступность не организована.

4. Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. *Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:*

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания	КР, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР; (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. *Период проведения работ.*

- Приложение А.3 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации.

Изменение состояния доступности основных структурно-функциональных зон (* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).	ОСФЗ	До адаптации	После адаптации	
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	ДЧ-В	
	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В	
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У) ВНД (С, К, О)	ДЧ-В	
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В	
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В	
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ-В (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)	

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование: не требуется;

Имеется (отсутствует) заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): отсутствует;

4.5. Информация о размещении (обновлении) на Карте доступности субъекта РФ:

- Приложение А.4 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tisugra.admhmao.ru); (указывается, Администрацией ОСИ, наименование сайта, портала, дата размещения (обновления));

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

" О состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и других МГН и возможной адаптации ОСИ"

Ответственные:

О.Г. Кожевников

Ю.В. Харина

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий и представителей МГН и возможной адаптации ОСИ.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта и услуг, разработка мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ, с соблюдением «разумного приспособления» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию ОСИ.

Текущий уровень доступности объекта и услуг:

Объект: «ВНД» - объект временно недоступен: доступность не организована.

Услуги: «ДУ» - услуги доступны условно.

Выводы и предложения:

Учитывая архитектурно-планировочные особенности здания и участка, реализация Управленческих решений и Плана мероприятий ("дорожной карты") обеспечит итоговый уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг в сфере образования: ДЧ-В, удовлетворяющий требованиям:

- положения об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006г.;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Приказа Министерства культуры РФ от 16.11.2015г. N 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;


/ О.Г. Кожевников/


Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;


/ Ю.В. Харина/

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п\п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют (не предусмотрены проектом)
4	Поручни	Присутствуют (не соответствуют ГОСТ)
5	Пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Отсутствуют
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху	Отсутствует

	звуковой информации зрительной информацией	
14	Иные	

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п\п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Присутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Присутствует
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Присутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Присутствует
6	Предоставление инвалидам по	Отсутствует

	слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют (не предусмотрены)
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Присутствует
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	Иные	

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов;

№ п\п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Организация системы информации и навигации на объекте (размещение тактильных знаков доступности, мнемосхем, пиктограмм, тактильных табличек, звуковых информаторов, световых табло, системы вызова помощника)	2020г. (в пределах финансирования)
2	Реконструкция входной группы (расширение лестничного марша входной площадки и дверных проемов, организация пандуса, монтаж опорного ограждения входной группы)	2022г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	2022г. (в пределах финансирования)
4	Адаптация санитарно-гигиенических помещений (устройство: универсальной доступной кабины уборных на 1 этаже; доступной кабины уборных на 3 этаже)	2022г. (в пределах финансирования)
5	Организация учебного помещения и комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорная комната) (установка инклюзивной мебели, монтаж индукционной системы, установка специализированного оборудования для психоэмоциональной разгрузки)	2022г. (в пределах финансирования)
6	Адаптация входов на участок объекта и организация зоны отдыха (организация навигационной и тактильной разметки, организация зоны отдыха на территории)	2022/2023г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)
7	Адаптация актового зала (расширение дверного проема, монтаж индукционной системы, организация пандуса для сцены)	2022/2023г. (в пределах финансирования/ в рамках капитального ремонта)

№ п\п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Актуализация и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	2020 г.
2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	2020 г.
3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета):	Инструктирование сотрудников осуществляется при приеме на работу и не реже одного раза в год
4	Обеспечение наличия копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде) выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2021 г.
5	Обучение на курсах повышения квалификации преподавателей с целью получения дополнительного образования или квалификации, позволяющих осуществлять обучение по адаптированным программам	По необходимости

8. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

- Приложение А.1. АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №110-2020 от 23.06.2020 г;
- Приложение А.2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №110-2020 от 23.06.2020 г;

Приложение А.1



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО
"ДМШ им. В. В. Андреева"

/ Корнишина А. Р./

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№110-2020 от 23.06.2020 г.;

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева»	
1.2.	Адрес объекта	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Площадью 1120,4 кв. м., образовательная деятельность осуществляется на 3-х этажах;
		наличие прилегающего земельного участка	Да/2562 кв.м.
1.4.	Год постройки здания	1979;	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	2002 г. реконструкция (ввод в эксплуатацию мансардного этажа)	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	Нет данных;
		капитального	Ведутся ПИР по утеплению мансардного этажа;
1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» (МБУ ДО "ДМШ им. В. В. Андреева")	

	наименование согласно уставу, краткое наименование)		
.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	X
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	X
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	
		региональная	
		муниципальная	X
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
		Адрес	Российская Федерация 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 5-й микрорайон, 11
		Телефон	8(3463) 27-63-19
		e-mail:	kultura@admugansk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	X (дополнительное образование детей и взрослых)

		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Дополнительное образование детей и взрослых, прокат музыкальных инструментов, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	
		С проживанием	
		На дому	
		Дистанционно	X
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с	

		нарушениями умственного развития	
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120 человек;
		Вместимость	120 человек;
		Пропускная способность	600 человек;
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	X
		Нет	

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Гагарина» по направлению к улице Набережная городским общественным транспортом, автобус № 1А, 11; ООТ «Горбольница» по направлению к улице Ленина общественным транспортом, автобус № 2,3,4Ю
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Городской общественный транспорт, автобус: № 3,3к,4Ю,1А;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Гагарина» до объекта -207м; ООТ «Горбольница» до объекта-287м
Время движения пешком (мин.)	3-6 мин.;
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;
Перекрестки:	Нерегулируемые

	Регулируемые	X
	Со звуковой сигнализацией	
	С таймером	X
	Нет	
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X, перепады проезжей и пешеходной зоны, спуски, лестницы, подъемы;
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016 г.:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ (Г-ч) ВНД (Г-п)
6	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ - доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД - доступность не организована.

4. Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР; (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН на объекте.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Отсутствуют (не предусмотрены проектом)
4	поручни	Присутствуют (не соответствуют ГОСТ)
5	пантусы	Отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	раздвижные двери	Отсутствуют
8	доступные входные группы	Отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие	Отсутствует

	расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	Не предусмотрено

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Присутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников,	Присутствует

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Присутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Присутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют (не предусмотрены)
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги,	Присутствует

	для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	иные	Не предусмотрено

Ответственные за составление АНКЕТЫ (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №110-2020 от 23.06.2020 г;

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;



/ О.Г. Кожевников /

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО;

/ Ю.В. Харина /

Приложение А.1



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО

"ДМШ им. В. В. Андреева"

/ Корнишина А. Р./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№110-2020 от 23.06.2020 г;

г. Нефтеюганск

«05» июня 2020г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева»	
1.2.	Адрес объекта	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Площадью 1120,4 кв. м., образовательная деятельность осуществляется на 3-х этажах;
		наличие прилегающего земельного участка	Да/2562 кв. м.
1.4.	Год постройки здания	1979 г;	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	2002 г. реконструкция (ввод в эксплуатацию мансардного этажа)	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	Нет данных;
		капитального	Ведутся ПИР по утеплению мансардного этажа;

1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» (МБУ ДО "ДМШ им. В. В. Андреева")	
1.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	X
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	X
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	
		региональная	X
		муниципальная	
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;
		Адрес	Российская Федерация 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 5-й микрорайон, 11
		Телефон	8(3463) 27-63-19
		e-mail:	kuitura@admugansk.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	
		Социальная защита	X

		Физическая культура и спорт	
		Культура	
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Дополнительное образование детей и взрослых, прокат музыкальных инструментов, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	
		С проживанием	
		На дому	
		Дистанционно	X
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с нарушениями умствен-	

		ного развития	
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	120 человек;
		Вместимость	120 человек;
		Пропускная способность	600 человек;
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	X
		Нет	

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	ООТ «Гагарина» по направлению к улице Набережная городским общественным транспортом, автобус № 1А, 11; ООТ «Горбольница» по направлению к улице Ленина общественным транспортом, автобус № 2,3,4Ю
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Городской общественный транспорт, автобус: № 3,3к,4Ю,1А;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	ООТ «Гагарина» до объекта -207м; ООТ «Горбольница» до объекта-287м;	
Время движения пешком (мин.)	3-6 мин.;	
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Да;	
Перекрестки:	Нерегулируемые	
	Регулируемые	X
	Со звуковой сигнализацией	

	шей	
	С таймером	X
	Нет	
Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
	Тактильная	
	Визуальная	
	Нет	X
Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	X (перепады проезжей и пешеходной зоны, спуски, лестницы, подъемы)
	Нет	
Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	
	Нет	X

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*:

№ п\п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
5	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ (Г-ч) ВНД (Г-п)
6	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована.

3.4. *Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:*

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	---	34, 47, 48, 442
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	74, 80, 92, 94
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	51, 103, 143, 181, 390, 403, 423
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У) ВНД (С, К, О)	---	103, 104, 146, 164, 223, 224
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	123, 125, 320
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	---	---
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	7, 9, 33

** Указываются: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с нарушением умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. *Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:*

«ВНД» - объект временно недоступен: доступность не организована.

Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР;
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	КР, ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСР (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

- Приложение А.3 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана);

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации:

ОСФЗ	До адаптации*	После адаптации*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	ДЧ-В
Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У) ВНД (С, К, О)	ДЧ-В
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	ДЧ-В
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ-В (ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.)

* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

не требуется;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

требуется;

4.4.6. другое:

не требуется;

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

не требуется;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

- www.zhit-vmeste.ru;
- www.kartadostupnosti.ru;
- www.tisugra.admhmao.ru;

Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |

6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации

на 6 л.
на 4 л.

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы»: _____ / Кожевников О

Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями:

РОСС RU.К1039.04.ЖЖКО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;

РОСС RU.31356.04.ИАСИ

в области планирования и экспертизы соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности для людей с инвалидностью»

Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы»: _____ / Харина

Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями:

РОСС RU.К1039.04.ЖЖКО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	—	34, 439	- Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения доступных для МГН на все время (в течение суток)	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Установить тактильную информационную вывеску учреждения (режим работы); - Установить указатели направления движения и тактильную предупреждающие индикаторы; - Нанести контрастную маркировку на входе на территорию ДМШ;

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	---	47, 442	Отсутствует тактильная мнемосхема; Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Для обеспечения безопасного движения незрячего человека установить тактильную мнемосхему прилегающей территории с расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016); - Устроить на путях движения до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и пр. тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей (п.5.1.9 СП 59.13330-2016).
.3	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	---	48	- На автостоянках не обеспечены специализированные места для авто-	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими	- Рекомендуется выделить 10% машино-мест (но не менее одного места) вблизи входа на участок для людей с инвалидностью, в том

					транспорта инвалидов и инвалидов на кресле-коляске (п.5.2.1 СП 59.13330-2016).		данное требование (СП 59.13330.2016)	числе количество специализированных расширенных машиномест для транспортных средств инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске (п.5.2.1 СП 59.13330-2016). - Обустроить отведённые места на автостоянках дорожными знаками (стене, стойке и т.п.) по ГОСТ 12.4. и (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и дорожной разметкой согласно ПДД. (п.5.2.1 СП 59.13330-2016).
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	Рекомендуется организовать места отдыха на участке для МНГ;

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, Г, У) ВНД (С)	—	34, 47, 48, 442	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание: МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	—	92	<p>- Отсутствует перильное ограждение лестницы (СП. 59.13330.2012. п. 5.2.10);</p> <p>- На краевых ступенях отсутствуют противоскользящие полосы и предупреждающие тактильные указатели (СП 59.13330.2016 п.5.1.12)</p>	О, С	<p>Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)</p>	<p>- Установить перильное ограждение крыльца. Поручни двухуровневые с высотой установки перил 0,9 м., 0,7 м. от уровня пола. Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, не травмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м.,</p> <p>- На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.</p> <p>- При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные устройства -подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске и других МГН. (СП</p>

							59.13330.2016 п.5.1.14) - Реконструировать лестничный марш с приведением к нормативной глубине и высоте ступеней (п.5.1.12 СП 59.13330.2016). - Рекомендуем приобрести мобильный лестничный подъемник и при помощи сотрудника оказать необходимую помощь инвалиду, либо провести капитальный ремонт входной группы с устройством пандуса.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	92	- Лестница не дублируется пандусом (СП 59.13330.2016 п.5.1.14.)	К, О	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016) - Выполняя работы по капитальному ремонту обустроить пандус (СП 59.13330.2016 п.5.1.14.)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	74	- Размеры входной площадки не соответствуют действующим нормам (СП 59.13330 5.1.3.)	К, О, С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016) - Выполняя работы по адаптации/ текущий ремонт/ капитальный ремонт/ реконструкцию, Обеспечить минимальный размер входной площадки при открывании полотна дверей с размерами не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м, размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м). (п.6.1.4 СП 59.13330-2016)
2.4	Дверь (входная)	Есть	---	80	Входная дверь не приспособлена для пропусков всех категорий инвали-	К, О, С, Г	Привести в соответствие с действующими нормами, регламенти-

				<p>дов;</p> <p>-Отсутствует контрастная маркировка дверного проема и ручек входной двери;</p> <p>Порог выше допустимой нормы (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)</p> <p>Отсутствует система вызова помощи персонала;</p>	<p>рующими данное требование (СП 59.13330.2016)</p>	<p>маяка обеспечивает направление движения к входу незрячего человека. Информационное сообщение, активированное датчиком движения, дает уточняющую информацию о месте положения (п. 6.5.1, п. 6.5.4 СП 59.13330.2016).</p> <p>- Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (СП 59.13330. 2016 п.6.5.9).</p> <p>-Установить доводчик с задержкой открывания двери не менее 5 сек.</p> <p>- Выполняя работы по адаптации/текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкцию, провести замену дверных блоков для достижения ширины двери или рабочей створки от 0,9 до 1,2 м. в чистоте с порогом высотой не более 0,014 м. и смотровым окном. (п.6.1.5 СП 59.13330-2016).</p> <p>- У входной двери установить указывающий доступность символы (пиктограммы) (п.5.1.6 СП 59.13330-2012).</p> <p>- Для идентификации габаритов дверного проема слабовидящим и человеком с когнитивными ограничениями, установить световые маяки (пара);</p>
--	--	--	--	---	---	--

2.5	Тамбур	Есть	---	94	-Высота порога выше предельной нормы (СП 59.13330.2016 п.6.1.5)	С, К,О	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Выполняя работы по адаптации/текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкцию предусмотреть установку дренажных и водосборных решеток в полу тамбуров
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	Обеспечить доступный вход для МГН

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	74, 80, 92, 94	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	—	103, 143	- Отсутствует достаточная навигация на объекте;	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Обеспечить соответствующие подходы к оборудованию и мебели; - Весь доступный маршрут для МГН должен быть обозначен знаками навигации; - Установить тактильно-предупреждающие указатели перед дверью; - Устранить пороги и перепады высот по пути движения МГН.

3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	—	390, 403, 423	<p>- Лестницы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. СП 59.13330.2016 п.6.2.8;</p> <p>- На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. СП 59.13330.2016 п.6.2.8;</p> <p>- Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед верхней и нижней ступенью открытых лестничных маршей.</p>	—	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	<p>- Обустроить лестничные марши ограждениями с поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. (п.6.1.2 СП 59.13330-2016).</p> <p>- Нанести на краевые ступени лестничных маршей контрастную маркировку. СП 59.13330.2016 п.6.2.8;</p> <p>- Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед верхней и нижней ступенью открытых лестничных маршей и на лестничную площадку через открытый проем без двери. СП 59.13330.2016 п.6.2.3.</p> <p>- На боковой, внешней по отно-</p>
-----	--------------------------	------	---	---------------------	--	---	--	---

					СП 59.13330.2016 п.6.2.3.; - На поручнях отсутствует рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п.6.2.12.			шению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п.6.2.12.
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	---	---	---	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский	Нет	---	---	---	---	---	---
3.5	Дверь	Есть	---		- Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов (СП 59.13330.2012 п. 5.1.5); - Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку	---	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Рекомендуем края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. - Рядом с дверями со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м установить информирующие тактильные таблички; - Устранить пороги

					<p>должна быть не менее 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п. 6.2.4);</p> <p>- Отсутствуют информационно-тактильные обозначения, дублированные шрифтом Брайля (СП 59.13330.2016 п. 6.5.9);</p> <p>- Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. СП 59.13330.2016 п.6.2.4;</p>			и перепады высот по пути движения МГН.
3.6	Пути движения внутри здания в т.ч.пути эвакуации	Есть	---	51, 181, 390, 403, 423	- Крыльцо второго эвакуационного выхода не соответствует критериям безопасности (глубина площадки, высота/глубина ступеней, огражде-	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Необходимо привести в соответствие крыльцо второго эвакуационного выхода (расширить входную площадку, устранить перепады высот, реконструировать лест-

					<p>ние) - Ступени не окрашены в контрастный цвет, отсутствуют тактильные предупредительные указатели (СП 59.13330.2012 п. 5.2.31); - Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п. 6.2.4);</p>			<p>ничный марш и устроить ограждение) - Обеспечить места обслуживания инвалидов и МГН на минимально возможном расстоянии от эвакуационных выходов; - Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м., - Нанести на поручни лестниц на путях эвакуации световые ленты.</p>
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	<p>Определить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне</p>

								целевого назначения Организовать зоны отдыха: - на каждом доступном МПН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	51, 103, 143, 181, 390, 403, 423	КР; ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	—	146, 164	- Отсутствует специализированная мебель и оборудование для МГН и инвалидов (СП 59.13330.2016)	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Обеспечить наличие специализированной мебели, для инвалидов категории К, а именно стола с изменяемой высотой столешницы (плавных ход, электрический привод);  - Для людей категории С рекомендуем приобрести специализированное оборудование

								<p>портативную информационную индукционную систему для слабослышащих с радиомикрофоном на стойке и встроенным плеером и др.</p> <p>- Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.</p> <p>- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.</p>
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	---	223, 224	- Отсутствует оборудование для людей с	К, О, С, Г, У	---	- Выделить места в актовом зале. В актовом и зрительных

					<p>инвалидностью категории Г;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует пандус на сцену; - Отсутствуют выделенные места для инвалидов; - Отсутствует соответствующая навигация; 			<p>залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-колясках на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установить стационарную индукционную систему с соответствующим обозначением при
--	--	--	--	--	---	--	--	--

								<p>входе в зал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установить световой маяк и тактильную пиктограмму «выход из помещения»; - Для обеспечения самостоятельного подъема на сцену при отсутствии пандуса приобрести подъемник (п. 8.6.7 СП 59.13330.2016).
4.3	Прилавочная форма обслуживания (Стойка администратора)	Есть	---	103, 104	- Стойка администратора не соответствует требованиям (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016)	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнить контрастное оформление к интерьеру для слабовидящих, тактильная «находимость» для незрячих, пониженная высота стойки (0,8-0,85 м.) для низкорослых и инвалидов-колясочников, ширина рабочего фронта (прилавка) не менее 1,0 м.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---	---	---
4.5	Кабина индивидуального обслужи-	Нет	---	---	---	---	---	---

	вания							
4.6	Место приложения труда	Нет	---	---	---	---	---	---
4.7	Жилые помещения	Нет	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У) ВНД (С, К, О)	---	103, 104, 146, 164, 223, 224	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений: МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	—	123, 125, 320	-Отсутствует доступная универсальная кабина для МГН и инвалидов (СП 59.13330.2016 п.6.3);	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Выполняя работы по адаптации/ текущий ремонт/ капитальный ремонт/ реконструкцию, адаптировать санузел на 1 этаже, с соблюдением требований: - доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее ширина 1,65, глубина -2,2, ширина двери 0,9 (СП 59.13330.2016 п. 6.3.3),

								<ul style="list-style-type: none">- установить стационарный поручень, крючки для одежды, костылей, автоматическую сушилку для рук, для обеспечения возможности вызова персонала в экстренной ситуации, необходимо предусмотреть наличие кнопки вызова помощи, расположенной в доступной зоне для активации инвалидом;- следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, а также автоматическую систему смыва, автоматические или сенсорные водопроводные краны (п. 6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2012);- для предварительного изучения пространства туалета в целях самостоятельного пере-
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>движения в туалете без сопровождающего установить тактильную мнемосхему санузла;</p> <ul style="list-style-type: none">- для облегчения идентификации дверного проема слабовидящими людьми и человеком с когнитивными ограничениями нанести контрастную маркировку дверного проема- у двери доступной кабины, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом и расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016);- оборудовать дву-
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								сторонней связью с диспетчером или дежурным;
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	---		---	---	---	---
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	---				Оборудовать доступное санитарно-бытовое помещение для инвалидов и МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД (К, О, С)	---	123, 125, 320	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБУ ДО «ДМШ имени В. В. Андреева»; город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	---	---	- Отсутствуют символы доступности в следующих местах: • входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; -Отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу • пути эвакуации инвалидов.	К, О, Г, У, С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	-Установить символы доступности, -Установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу; - Рекомендуются использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.)

					(СП 59.13330.2012 п.5.5.1);			
6.2	Акустические средства	Нет	---	---	- Отсутствуют звуковые информаторы на объекте (СП 59.13330.2012 п. 5.5.6)	С, Г	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	- Установить на центральном входе в составе системы навигации на объекте радиозвуковой маяк; - Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г», а именно портативной индукционной системы у администратора.
6.3	Тактильные средства	Нет	---	---	- Отсутствуют тактильные таблички, пиктограммы и мнемосхемы (СП 59.13330.2016 п.6.5)	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016)	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички (назначение помещений) и т.д.) дублированные шрифтом Брайля;
	Общие требования к зоне	---	---	---	---	---	---	- Провести комплекс различных

								<p>технических средств и мероприятий, способствующих обеспечению доступности, безопасности, информативности и комфортности объекта. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none">- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	---	---	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№110-2020 от 23.06.2020 г;

Результаты фотофиксации:

Фото № 7



Фото № 34



Фото № 9



Фото № 47



Фото № 33



Фото № 48



Φοτο Νο 442



Φοτο Νο 74



Φοτο Νο 80



Φοτο Νο 92



Φοτο Νο 94



Φοτο Νο 51



Φοτο Νο 103



Φοτο Νο 143



Φοτο Νο 181



Φοτο Νο 390



Φοτο Νο 403



Φοτο Νο 423



Φοτο Νο 103



Φοτο Νο 104



Φοτο Νο 146



Φοτο Νο 164



Φοτο Νο 223



Φοτο Νο 224



Φοτο Νο 123




Φοτο Νο 125



Φοτο Νο 320





Приложение А.3

И.о. директора МБУ ДО
"ДМШ им. В. В. Андреева"

/ Корнишина А. Р. /

**План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.**

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа имени В. В. Андреева».

Адрес объекта: 628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1.

1. Состояние текущей доступности объекта и услуг и возможной адаптации.

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории*
Состояние доступности услуг на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	-
Доступность основных структурно-функциональных зон объекта на момент обследования:									
- территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
- вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
- пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	
- зона целевого назначения (посещения) объекта	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	
- санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
- система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	

Категория инвалидов	К	О-п	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории*
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения мероприятий:									
1 этапа (неотложных работ)									
Состояние доступности услуг	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	
Доступность основных структурно-функциональных зон объекта:									
- территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-им	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДЧ	ДЧ	
- пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
- зона целевого назначения (посещения) объекта	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
- санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДЧ	
- система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
2 этапа (отложенных работ)									
Состояние доступности услуг	ДЧ	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	
Доступность основных структурно-функциональных зон объекта:									
- территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- зона целевого назначения (посещения) объекта	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
- система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-	-	-	-	-	ДЧ-В
3 этапа (итоговых работ)									
Состояние доступности услуг	ДЧ	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	
Состояние доступности объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	ДЧ-В

* - указывается только в случае, если по всем категориям единая оценка.

** - в этой строке указывается решение и состояние доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (в том числе проживающим инвалидам); ДУ-дистан - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно.

2. План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

№ п/п	<p align="center">Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i></p>	<p align="center">Категории МГН (буквенное обозначение)</p>	<p align="center">Срок исполнения (и этап работы*)</p>	<p align="center">Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)</p>	<p align="center">Примечание (дата контроля и результат)</p>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)		

3.1	По территории объекта				
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 этап: выполнение контрастной маркировки проема входа на участок; установка навигационных пиктограмм; - 2 этап: организация зоны отдыха с навесом для МГН; выделение разметкой и дорожными знаками; монтаж системы двухсторонней связи с администратором при входе на участок; обустройство специализированных мест для автотранспорта инвалидов вблизи входа на участок (ответственность за организацию данных работ возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок); - 3 этап: устройство тактильного пути к входной группе; 	Все категории	(1-3 этап)		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.2	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 этап: монтаж системы вызова помощника на входной группе; нанесение контрастной маркировки дверных проемов; - 2 этап: расширение входной площадки и лестничного марша входа в здание; устройство пандуса; монтаж опорных поручней; замена дверных блоков; устройство тактильно-предупредительных индикаторов; установка звукового и светового маяка; установка информационного табло (бегущая строка); 	Все категории	(1-2 этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				

3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - 1 этап: установка тактильных пиктограмм для обозначения путей эвакуации; нанесение контрастной маркировки дверных проемов; нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничных маршей; нанесение на поручни лестниц тактильных наклеек с указанием этажа; - 2 этап: замена дверных блоков; обустройство опорных поручней лестничных маршей по ГОСТ Р 51261, а на путях эвакуации дополнительно световые ленты; установить тактильно-контрастных предупреждающих указатели перед лестничными; маршами и дверными проемами. - 3 этап: устройство тактильного пути и пристенных поручней;	Все категории	(1-3 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - 2 этап: приобретение сменного кресла-коляски; - 3 этап: приобретение универсального лестничного гусеничного подъемника Барс-УПП-130;	К	(2-3 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - 2 этап: замена дверных блоков; монтаж стационарной индукционной системы в актовом зале; организация комнаты психозмоциональной разгрузки; - 3 этап: устройство пандуса на сцену;	Все категории	(2-3 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - 2 этап: устройство универсальной доступной кабины уборной на 1 этаже; - 3 этап: адаптация всех кабин уборных для инвалидов категории (С);	Все категории	(2-3 этап)		

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p> <p>- 1 этап: установка тактильных пиктограмм для обозначения путей эвакуации; установка тактильных пиктограмм на входной группе и путях движения; установка тактильных мнемосхем на каждом этаже;</p> <p>- 2 этап: установка тактильного информационного стенда учреждение внутри здания; установка тактильной мнемосхемы участка; установка тактильных пиктограмм и табличек на всем маршруте доступном МГН.</p>	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:</p> <p>- 1 этап: установка тактильной таблички при входе на участок и на входной группе;</p> <p>- 2 этап: установка тактильной таблички на входной группе</p>	С	(1-2 этап)		
3.6.3	<p>Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания:</p> <p>- 2 этап: организация места ожидания собаки-проводника (пространство не менее 1,5 м2, сменный настил, миска с водой)</p>	С	(2 этап)		

3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия - 1 этап: установка тактильных пиктограмм для обозначения путей эвакуации; монтаж светозвуковых оповещателей на всем пути движения инвалидов и МГН, в зоне оказания услуг, а также в помещениях, где могут остаться одни.	Все категории	(2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) - 1 этап: приобретение портативной информационной индукционной системы с радиомикрофоном на стойке; - 2 этап: приобретение информационно-коммуникационной системы субтитрирования; - 3 этап: установка адаптированного информационного терминала;	Все категории	(1-3 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(2 этап)	-	-
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(2 этап)	-	-
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - 1 этап: актуализация организационно-распорядительных и иных локальных документов.	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению): - 1 этап: актуализация должностных инструкций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению);	Все категории	(1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета): - 1 этап: проведение внеочередного инструктажа персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам;	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках): - 1 этап: обеспечение наличия копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде) выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Все категории	(1 этап)		

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: - 2 этап: заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика с ХМ РО ОООИ "Всероссийское общество глухих".	Г, С	(2 этап)		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг: - 1 этап: добавление информации о состоянии доступности объекта и услуг на сайте организации;	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт /реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАННО:

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖОЖК1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-04-1600008

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
«Центр экспертизы и сертификации «Крылья свободы»,
ИНН 8603224069
адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 19-Г, кв. 115
в том, что

Автономная некоммерческая организация
«Центр экспертизы и сертификации
«Крылья свободы»

Аккредитовано(а) в качестве участника Системы добровольной
сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 сентября 2019 г.

Свидетельство действительно до: 29 сентября 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Директор



Е.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600061

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КОЖЕВНИКОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2019 г.

Сертификат действителен до: 28 апреля 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖБЖО

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-01-1700120

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ХАРИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 декабря 2017 г.
Сертификат действителен до: 27 декабря 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров

