

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности по
Татищевскому, Калининскому, Лысогорскому
районам Саратовской области

«21» декабря 2015 г.

Регистрационный № 63221501-0112-002/1

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении учреждения – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области»

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области»

Основное здание учреждения ул.Советская,9 (4012кв.м) – III степень огнестойкости;

Здание учреждения ул.Советская,18(2895кв.м) – III степень огнестойкости;

СП МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области» 1 и 2 корпуса – IV степень огнестойкости.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026400785421

Идентификационный номер налогоплательщика 6415004275

Место нахождения объекта защиты (адреса зданий):

412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д.9

412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д.18

412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Ленина, д.355/1

412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Ленина, д.357/1

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 412484 Саратовская область Калининский район г.Калининск ул.Советская 9; тел. 8 (84549) 2-14-46, факс 8 (84549) 2-14-46; электронный адрес: peremena9@yandex.ru

№ п/п	Наименование раздела
I.	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> <u>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
III.	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u> <u>На объекте обеспечено выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012г, 02.07.2013г, 23.07.2014г, 13.07.2015г)</u>

<p>1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 с изменениями на 10.11.2015г): п.2 Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности; п.3 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа (первичного – при поступлении на работу, далее проводится повторный инструктаж 2 раза в год, при необходимости – внеочередной(целевой) инструктаж); п.4 Приказом по школе назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность; п.6 В школе в вестибюле размещена информация с номерами телефонов для вызова пожарной охраны; п.7 На каждом этаже зданий школы размещены планы эвакуации людей при пожаре; п.12 Утверждена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Каждую четверть проводится практическая (учебная) тренировка; п.21 На начало учебного года проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций; п.30 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, представления и др.) обеспечивается: а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц на мероприятиях. п.31 При проведении массовых мероприятий используются только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах; п.32; п.33; п.35; п.36; п.37; п.40; п.42; п.55; п. 57 Перекатка пожарных рукавов проводится не реже 1 раза в год; п.63 Заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты; п.70 Здания школы обеспечены огнетушителями; п.102 В учебных кабинетах размещена только необходимая для обеспечения учебного процесса мебель; п.104 Классные руководители 2 раза в год проводят с обучающимися инструктаж, занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.</p>
<p>2. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г., ред. от 13.07.2015г): ст.69 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками); ст.84, ст.86, ст.89, ст.105, ст.106, ст.107, ст.126, ст.134.</p>
<p>3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.4.1.3; п.4.2.1; п.4.2.2; п.4.2.3; п.4.2.4; п.4.2.5; 4.2.6; п.4.2.7; п.4.2.8; п.4.3.1; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.4.1; п.4.4.2; п.4.4.3; п.4.4.4; п.4.4.6; п.4.4.7; п.8.2.1-п.8.2.4.</p>
<p>4. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.5.2.3, п.6.7.15 (табл. 6.13).</p>
<p>5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.3.3; п.3.5; п.4.1; п.4.4; п.4.6; п.4.8; п.5.1; п.5.3; п.5.4; п.5.5.</p>
<p>6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.4.3 (табл. 1); п.5.6.4.</p>
<p>7. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п.4.1; п.4.8; п.4.14.</p>
<p>8. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.5.1 (табл.1); п.8.4; п.8.7; п.8.8; п.10.1.</p>
<p>9. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.4.1.1; п.4.1.8; п.4.1.27; п.4.1.32; п.4.1.33; п.4.1.34; п.4.1.40; п.4.2.1; п.4.2.7; п.4.2.9.</p>
<p>10. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п.4.1.1; п.4.1.7; п.4.1.8; п.4.1.10; п.4.1.13; п.4.1.16; п.4.2.1; п.4.2.10.</p>

Настоящую декларацию разработал:

Заместитель директора по безопасности
МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.Подгайнова
г.Калининска Саратовской области»
«21» декабря 2015 г.

