



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ

21 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НЫТВЕНСКОМУ, КАРАГАЙСКОМУ И ОХАНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

(21 ОНД по Нытвенскому, Карагайскому и Оханскому
муниципальным районам)

ул. Восточная, 53а, г. Нытва, 617000

Телефон: 8(34272)3-03-91 Факс 8(34272)3-03-91

E-mail: Nitva-21-ogpn@mail.ru

№

На № _____ от _____

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Новоильинский казачий кадетский корпус
имени Атамана Ермака»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

05.03.2014 г.

г. Нытва, ул. Восточная, 53а
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Нытвенского, Карагайского и Оханского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник 21-ОНД по Нытвенскому, Карагайскому и Оханскому муниципальным районам подполковник внутренней службы Дорофеев А.Н.,

рассмотрев постановление № 46 от 5 марта 2014 года по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» находящееся по юридическому адресу п. Новоильинский ул. Первомайская 22

В соответствии ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

« 10 » 02 2014 в час. мин по результатам проведенной плановой выездной проверки установлено: что юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака», являясь лицом уполномоченным владеть и пользоваться зданием, помещениями на основании свидетельства о государственной регистрации права 59-БГ 258966 от 13.03.2012 года в здании, помещениях по адресу: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский, ул. Первомайская, 22 (здание школы, территория)

– нарушило требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях –
а именно:

- На территории школы согласно проекта размещены пожарные водоемы для нужд тушения пожара при этом указанные сооружения не зарегистрированы в установленном порядке (отсутствуют правоустанавливающие документы). Денежные затраты на ремонт, заправку водоема водой, очистку, утепление на период холодов, изготовление указателей, освещение мест размещения водоисточника и прочие мероприятия направленные на обеспечение надлежащей эксплуатации водоема при таком положении дел будут учитываться как нецелевое расходование средств. На основании изложенного можно сделать вывод, что пожарные водоемы ни кем не обслуживаются, и соответственно здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением что подтверждается отсутствием документов (правоустанавливающих, технических, договорных, актов проверки технического состояния, сметы расходов и т.п.).(на территории школы, Правила противопожарного режима в РФ п.55, 61);


- В период с 01.01.2012 года по 20.01.2014 года проводились ремонтные работы (покраска стен). Согласно предоставленного сертификата на применяемые лакокрасочные материалы - класс пожарной опасности строительных материалов КМ2. Для покраски стен в здании школы (функциональное назначение - Ф4.1) допускается применение материалов с показателями пожарной опасности этих материалов не ниже: вестибюли, лестничные клетки - КМ0; общие коридоры, холлы, фойе - КМ1; для зальных помещений вместимостью от 15 до 300 чел. - КМ1.(в здании школы, Федеральный закон от 22.07.2008 г. ФЗ-123 ст.134, табл. 28,29)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Дорофеев А.Н.
(расшифровка подписи)

Представление получил 18.03.2014г. Кошеч - Комиссарова Д.С.
(дата, должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Федеральный номер единого «телефона доверия» МЧС России – (495) 449-99-99
«Телефон доверия» ПРЦ МЧС России – 8-800-100-11-20
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю – 8-34-22-104-567

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
по делу об административном правонарушении

« 05 » марта 2014 г.

г. Нытва, ул. Восточная, 53а
(село, город, район)

Я, Главный государственный инспектор Нытвенского, Карагайского и Оханского муниципальных районов по пожарному надзору, Дорوفеев Андрей Николаевич

(должность, ф., и., о. Государственного инспектора по пожарному надзору)

на основании ст. 22.2, 23.34 и в соответствии со ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Рассмотрел протокол № 46 от 10.02.2014 года об административном правонарушении и материалы на юридическое лицо

1. **Полное название юридического лица** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака»
Юридический адрес, телефон (факс) Пермский край, Нытвенский район, пгт.Новоильинский, ул. Первомайская, 22. тел. (34272)27542
2. **Номер регистрационного свидетельства** серия 59 № 004495206
3. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо** Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Пермскому краю
4. **Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета** р.с. 40701810400001000246 банк ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
5. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица** Застава Анна Николаевна
6. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя** Приказ Управления образования администрации Нытвенского муниципального района от 03.02.2014 № 24
7. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя** Паспорт гражданина РФ серия 5707 № 186835 выдан ТП УФМС России по Пермскому краю в Уинском районе

Обстоятельствами установлено.

В соответствии ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

« 10 » 02 2014 в час. мин по результатам проведенной плановой выездной проверки установлено: что юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака», являясь лицом уполномоченным владеть и пользоваться зданием, помещениями на основании свидетельства о государственной регистрации права 59-БГ 258966 от 13.03.2012 года в здании, помещениях по адресу: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский, ул. Первомайская, 22 (здание школы, территория)

– **нарушило требования пожарной безопасности**, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях –

а именно:

- На территории школы согласно проекта размещены пожарные водоемы для нужд тушения пожара при этом указанные сооружения не зарегистрированы в установленном порядке (отсутствуют правоустанавливающие документы). Денежные затраты на ремонт, заправку водоема водой,

очистку, утепление на период холодов, изготовление указателей, освещение мест размещения водоисточника и прочие мероприятия направленные на обеспечение надлежащей эксплуатации водоема при таком положении дел будут учитываться как нецелевое расходование средств. На основании изложенного можно сделать вывод, что пожарные водоемы ни кем не обслуживаются, и соответственно здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением что подтверждается отсутствием документов (правоустанавливающих, технических, договорных, актов проверки технического состояния, сметы расходов и т.п.).(на территории школы, Правила противопожарного режима в РФ п.55, 61);

- В период с 01.01.2012 года по 20.01.2014 года проводились ремонтные работы (покраска стен). Согласно предоставленного сертификата на применяемые лакокрасочные материалы - класс пожарной опасности строительных материалов КМ2. Для покраски стен в здании школы (функциональное назначение - Ф4.1) допускается применение материалов с показателями пожарной опасности этих материалов не ниже: вестибюли, лестничные клетки - КМ0; общие коридоры, холлы, фойе - КМ1; для зальных помещений вместимостью от 15 до 300 чел. - КМ1.(в здании школы, Федеральный закон от 22.07.2008 г. ФЗ-123 ст.134, табл. 28,29)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главным государственным инспектором Нытвенского, Карагайского и Оханского муниципальных районов по пожарному надзору Дорофеевым А.Н. были досконально изучены материалы административного дела и материалы проверки, а также доводы представителя юридического лица. При рассмотрении дела об административном правонарушении главный государственный инспектор Нытвенского, Карагайского и Оханского муниципальных районов по пожарному надзору Дорофеев А.Н. нашел доказанным состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1,3 ст. 20.4 КоАП РФ.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Федерального закона N 69-ФЗ законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ).

В ст. 26.1 КоАП РФ установлено, что по делу об административном правонарушении подлежит выяснению наличие события административного правонарушения и виновность лица в совершении административного правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

На рассмотрении материалов административного дела законный представитель юридического лица пояснил, что с выявленными нарушениями согласен. Указанные в протоколе нарушения рассмотрены на совещании при руководителе образовательного учреждения приняты решения имеющийся пожарный водоем поставить на баланс учреждения. Предусмотреть в планах

работ на 2014 год мероприятия направленные на устранение нарушений в части покрытия стен на путях эвакуации.

Вина юридического лица подтверждается протоколом об административных правонарушениях а также материалами дела.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

На основании изложенного, оценив материалы дела считаю, что вина юридического лица исследована, отражена в постановлении и признается доказанной, поскольку до проведения административным органом проверки не предпринято никаких зависящих от него мер по недопущению совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, хотя могло и должно было соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения требований Правил.

В соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются, в частности раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения.

В силу ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела прихожу к выводу о том, что Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени атамана Ермака» впервые привлекается к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, доказательств причинения обществом вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинению имущественного ущерба административным органом не представлено.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами административного законодательства являются не только охрана... и защита экономических интересов... общества и государства от административных правонарушений, но и предупреждение административных правонарушений.

Принимая во внимание, что в большинстве случаев нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья, пребывающих на объектах людей, могут привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей, производство по делам данной категории, как правило, не подлежит прекращению в связи с малозначительностью (Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, от 20.06.2007 N 42, от 26.07.2007 N 46, от 20.11.2008 N 60).

Выявленные нарушения законодательства в сфере общественной безопасности (глава 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в части безопасности граждан, создает угрозу для личности, общества и государства: нарушения требований пожарной безопасности может привести к причинению ущерба жизни и здоровью граждан. То, что на момент привлечения к административной ответственности нарушение требований пожарной безопасности не привело к причинению ущерба жизни и здоровью граждан не может служить основанием для признания правонарушения малозначительным.

При рассмотрении дела, учитывается характер и степень общественной опасности, данные о привлекаемом лице.

В качестве смягчающего обстоятельства учитывается, что к административной ответственности привлекается впервые.

На основании изложенного, руководствуясь частью 2 ст. 4.4; 23.34; 29.9. ч. 1; 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 46 от 10.02.2014 года за нарушение требований пожарной безопасности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» признать виновным в совершении административных правонарушений предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечь к административной ответственности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде предупреждения

Объявить Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» что настоящее постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

(указывается вышестоящий государственный инспектор ГПН или районный (городской) суд)

Подпись лица вынесшего постановление  А.Н. Дорофеев

Копию постановления получил(а) 12.03.2014г. Кочевалова О.С. Кочевалов

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от _____ 20 ____ г. исполнено « ____ » _____ № _____