



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,

http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 187/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новгородский агротехнический техникум» (ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, – на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Великому Новгороду УНД и ПР ГУ МЧС России по
Новгородской области от 25 октября 2016 года № 187

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период «01» ноября 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. «29» ноября 2016 г Федоровой
Светланой Викторовной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому
Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Новгородской области, проведена плановая проверка объекта защиты – здания
техникума по адресу: г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 50, к. 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Харичевым Сергеем Николаевичем – начальником АХС

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (класс функциональной пожарной опасности объекта защиты)	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	02.04.2018г.	

	Ф 4.1 – техникум).			
2	Уровень сигнала речевого оповещения (уровень шума) (4 этаж учебного корпуса) менее 75 дБА, а именно: составляет 60-61 дБА (протокол № 176-16 ВПВ от 21.11.2016 г.)	ст. 4, ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	02.04.2018г.	
3	Пожарные шкафы № 2, 3, 4, 8, 9, 18, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43 выполнены из горючих материалов (деревянные)	ст.4.ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 57 ППР в РФ.	02.04.2018г.	
4	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно: расход воды в пожарных кранах составил менее 2,5 л/с (фактически 1,86 л/с протокол № 160-16 ВПВ от 11.11.2016 г.)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. (далее – ППР в РФ); ст.4, ст.6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	02.04.2018г.	
5	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы (П-вертикальной) в исправном состоянии, с проведением эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет и составлением соответствующего протокола.	п. 24 ППР в РФ	02.04.2018г.	
6	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30. (Дверь в проеме, ведущая в архив заочного отделения на 2 этаже (В2) – металлическая по дереву). (Н предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	02.04.2018г.	

		планировочным и конструктивным решениям».		
7	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30. (Дверь в проеме, ведущая в архив учебной части на 2 этаже (B2) – металлическая по дереву). (Не предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	
8	Не обеспечено наличие на дверях склада сыпучих продуктов на 2 этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	02.04.2018г.	
9	Пищеблок, предусмотренный в составе объекта (Ф4.1 – техникум) не выделен противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа, а именно предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30 (две двери в проемах, ведущих из моечных к горячему цеху – деревянные). (Не предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	
10	Отделка стен в столовой выполнена из материалов (розовая краска) неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 не предоставлен).	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
11	Первая дверь эвакуационного выхода на улицу из буфета на 1	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; 4.2.6 СП	02.04.2018г.	

	этаже открывается не по направлению выхода из здания.	1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
12	Отделка стен тренажерного зала выполнена из материалов (масляная краска) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 и предоставлен).	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
13	На путях эвакуации около спортивного зала при высот лестницы № 1 более 45 см, и предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	ст. 4 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4, п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.04.2018г.	
14	На путях эвакуации около спортивного зала при высот лестницы № 2 более 45 см, и предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	ст. 4 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4, п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.04.2018г.	
15	На путях эвакуации к учебным мастерским при высоте лестницы более 45 см, не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	ст. 4 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4, п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.04.2018г.	
16	Отделка стен лабораторного корпуса на путях эвакуации выполнена из материалов (зеленая масляная краска) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 и предоставлен).	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
17	Руководитель организации не обеспечил в актовом зале обработку сценического оформления (тканевые занавесы на сцене)	п. 108 ППР В РФ	02.04.2018г.	

	огнезащитным составом, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.			
18	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30. (Две двери в проеме, ведущие в архив библиотеки (B2) – деревянные). (Не предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	
19	Не обеспечено наличие на двери электрощитовой в библиотеке обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	02.04.2018г.	
20	Помещения учебного корпуса техникума - Ф 4.1 не отделены от частей здания другого назначения (лабораторно-производственного корпуса - Ф - 5.1) 	ст. 4; п. 1 ст. 88 табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Федорова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Брючкова В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

✓ «29» ноября 2016 г.



✓ [Подпись]
(подпись)