



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpnnv@mail.ru

Предписание № 189/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новгородский агротехнический техникум» (ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Великому Новгороду УНД и ИР ГУ МЧС России по
Новгородской области от 25 октября 2016 года № 189

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приват) о проведении проверки)

в период «01» ноября 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. «29» ноября 2016 г. Федоровой
Светланой Викторовной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому
Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Новгородской области, проведена плановая проверка объекта защиты – здания
общепития по адресу: г. Великий Новгород, ул. Зоотехническая д. 10

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Тимофеевой Н.В. – заведующим общепитием ОГБПОУ «Новгородский агротехнический
техникум»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (класс функциональной	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123)	02.04.2018г.	

	пожарной опасности объекта защиты Ф 1.2 – общежитие).			
2	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно: расход воды в пожарных кранах составил менее 2,5 л/с (вода в системе отсутствует № 156-16 ВПВ от 11.11.2016 г.)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. (далее – ППР в РФ); ст.4, ст.6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	02.04.2018г.	
3	Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов (деревянные).	ст. 4, ст. 6 Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 57 ППР в РФ	02.04.2018г.	
4	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы (П1-вертикальной) в исправном состоянии, с проведением эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет и составлением соответствующего протокола.	п. 24 ППР в РФ	02.04.2018г.	
5	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крышах (П1-вертикальной) в исправном состоянии, с проведением эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет и составлением соответствующего протокола.	п. 24 ППР в РФ	02.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Новгородской
области Федорова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«29» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

✓ «29» ноября 2016 г.