



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**  
650056 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 8(3842) 53-87-90, тел. 53-99-56  
E-mail: [kemerovoGPN@mail.ru](mailto:kemerovoGPN@mail.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Березовского**  
652427 Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел. 8(38445) 55-290,  
E-mail: [OGPN-18@yandex.ru](mailto:OGPN-18@yandex.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
№ 5/1/5

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 18 "Ромашка" комбинированного вида

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 5 от 26 января 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Гитрука А.С. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 "Ромашка" комбинированного вида (сокращенное название – МБДОУ детский сад № 18 «Ромашка») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Дьяковым Антоном Юрьевичем по адресу: 652420, Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, проспект Шахтеров, 12 а.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 18 «Ромашка» Петровская Галина Федоровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. При этом руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.12 г. №1479	01.08.2021	

2.	На объекте защиты не разработаны и не согласованы с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности специальные программы обучения персонала пожарно-техническому минимуму	ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 53 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»	01.08.2021	
3.	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, имеют один эвакуационный выход (групповая ячейка «Почемучки» фактическая численность 29 чел.)	ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 3.38 СНИП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
4.	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, имеют один эвакуационный выход (групповая ячейка «Росточек» фактическая численность 30 чел.)	ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 3.38 СНИП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
5.	Помещения электрощитовой не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности	ч. 3 ст.4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2021	
6.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.12 г. №1479	01.08.2021	
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях с наружной стороны (здание овощехранилища). В зависимости от установленной категории оборудовать помещения средствами противопожарной защиты	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2021	

